

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点                          |     | 採取日時             | 分析項目         |
|-------------------------------|-----|------------------|--------------|
|                               |     |                  | 全β<br>(Bq/L) |
| 地下貯水槽<br>周辺観測孔<br>( i ~ iii ) | A1  | —                | —            |
|                               | A2  | —                | —            |
|                               | A3  | —                | —            |
|                               | A4  | —                | —            |
|                               | A5  | —                | —            |
|                               | A6  | —                | —            |
|                               | A7  | 2023/10/06 07:42 | < 2.1E+01    |
|                               | A8  | —                | —            |
|                               | A9  | —                | —            |
|                               | A10 | 2023/10/06 07:38 | < 2.1E+01    |
|                               | A11 | —                | —            |
|                               | A12 | —                | —            |
|                               | A13 | 2023/10/06 07:33 | < 2.1E+01    |
|                               | A14 | —                | —            |
|                               | A15 | —                | —            |
|                               | A16 | 2023/10/06 07:29 | < 2.1E+01    |
|                               | A17 | —                | —            |
|                               | A18 | —                | —            |
|                               | A19 | 2023/10/06 07:26 | < 2.1E+01    |

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・  $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。

（例） $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。